

EG - Baumusterprüfbescheinigung



Nr.: EX5 03 03 11080 003

gemäß Anhang III der Richtlinie des Rates Nr. 94/9/EG für Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen für

Helios Ventilatoren GmbH + Co
Lupfenstr. 8

D-78056 Villingen-Schwenningen

Produkt: Ventilatoren, Gebläse (Ex-RL)
Halbradialrohrventilatoren mit elektrischem Antriebsmotor

Modell: RRK 180 Ex

Kenndaten: Gerätegruppe II, Kategorie 2G
Zündschutzart EEx e II T1, T2, T3, T4
Bemessungsspannung 100 V bis 250 V / 50 Hz

Bemessungsleistung 50W

Kenzeichnung:  II 2 G

Das oben bezeichnete Gerät entspricht den einschlägigen Vorschriften der Richtlinie.


Grundlage dieses Zertifikates ist das zur Prüfung und Zertifizierung vorgestellte Prüfmuster sowie dessen technische Dokumentation. Die detaillierten Ergebnisse der Prüfung sowie die technische Dokumentation sind dem Prüfbericht zu entnehmen.

Prüfberichtsnummer: 70041223-1

Dieses Zertifikat bezieht sich ausschließlich auf das TÜV PRODUCT SERVICE zur Prüfung überlassene Prüfmuster. Eine zeitliche Begrenzung ist deshalb irrelevant.

Freigegeben mit der obigen EG-Baumusterprüfbescheinigungs-Nr. durch die Zertifizierstelle von TÜV PRODUCT SERVICE.

Abteilung: EXSS / go
Datum: 03.03.2003



TÜV PRODUCT SERVICE GMBH ist benannte Stelle gemäß der Richtlinie des Rates Nr. 94/9/EG für Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen mit der Kennnummer 0123. 12/98

EG - Baumusterprüfbescheinigung



Nr.: EX5 03 03 11080 005

gemäß Anhang III der Richtlinie des Rates Nr. 94/9/EG für Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen für

Helios Ventilatoren GmbH + Co
Lupfenstr. 8

D-78056 Villingen-Schwenningen

Produkt: Ventilatoren, Gebläse (Ex-RL)
Halbradialrohrventilatoren mit elektrischem Antriebsmotor

Modell: RRK 200 Ex

Kenndaten: Gerätegruppe II, Kategorie 2G
Zündschutzart EEx e II T1, T2 oder T3
Bemessungsspannung 100 V bis 250 V / 50 Hz

Bemessungsleistung 0,2 kW

Kenzeichnung:  II 2 G

Das oben bezeichnete Gerät entspricht den einschlägigen Vorschriften der Richtlinie.

Grundlage dieses Zertifikates ist das zur Prüfung und Zertifizierung vorgestellte Prüfmuster sowie dessen technische Dokumentation. Die detaillierten Ergebnisse der Prüfung sowie die technische Dokumentation sind dem Prüfbericht zu entnehmen.

Prüfberichtsnummer: 70041223-2

Dieses Zertifikat bezieht sich ausschließlich auf das TÜV PRODUCT SERVICE zur Prüfung überlassene Prüfmuster. Eine zeitliche Begrenzung ist deshalb irrelevant.

Freigegeben mit der obigen EG-Baumusterprüfbescheinigungs-Nr. durch die Zertifizierstelle von TÜV PRODUCT SERVICE.

Abteilung: EXSS / go
Datum: 25.03.2003

TÜV PRODUCT SERVICE GMBH ist benannte Stelle gemäß der Richtlinie des Rates Nr. 94/9/EG für Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen mit der Kennnummer 0123. 12/98

EG - Baumusterprüfbescheinigung



Nr.: EX5 03 03 11080 004

gemäß Anhang III der Richtlinie des Rates Nr. 94/9/EG für Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen für

Helios Ventilatoren GmbH + Co
Lupfenstr. 8

D-78056 Villingen-Schwenningen

Produkt: Ventilatoren, Gebläse (Ex-RL)
Halbradialrohrventilatoren mit elektrischem Antriebsmotor

Modell: RRK 250 Ex

Kenndaten: Gerätegruppe II, Kategorie 2G
Zündschutzart EEx e II T1, T2 oder T3
Bemessungsspannung 100 V bis 250 V / 50 Hz

Bemessungsleistung 0,3 kW

Kenzeichnung:  II 2 G

Das oben bezeichnete Gerät entspricht den einschlägigen Vorschriften der Richtlinie.


Grundlage dieses Zertifikates ist das zur Prüfung und Zertifizierung vorgestellte Prüfmuster sowie dessen technische Dokumentation. Die detaillierten Ergebnisse der Prüfung sowie die technische Dokumentation sind dem Prüfbericht zu entnehmen.

Prüfberichtsnummer: 70041223-3

Dieses Zertifikat bezieht sich ausschließlich auf das TÜV PRODUCT SERVICE zur Prüfung überlassene Prüfmuster. Eine zeitliche Begrenzung ist deshalb irrelevant.

Freigegeben mit der obigen EG-Baumusterprüfbescheinigungs-Nr. durch die Zertifizierstelle von TÜV PRODUCT SERVICE.

Abteilung: EXSS / go
Datum: 03.03.2003



TÜV PRODUCT SERVICE GMBH ist benannte Stelle gemäß der Richtlinie des Rates Nr. 94/9/EG für Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen mit der Kennnummer 0123. 12/98